

**INF EL****Scheda elenco locali**

ID L	Locale
001	Atrio ingresso 001
002	Sala teatro 002
003	Scena 003
004	Vano scala (scala C) 004
005	Corridoio 005
006	Locale tecnico - quadri elettrici 006
007	Sala polivalente 007
008	Sala didattica 008
009	Corridoio 009
010	Anti WC e Servizi igienici 010
011	Anti WC e Servizi igienici 011
012	WC Disabili 012
013	Sala esposizione 013
014	Sala esposizione 014
015	Camerino 015
016	Ascensore 016
017	Locale tecnico ascensore 017
018	Vano scala di emergenza (scala A) 018
019	Vano scala di emergenza (scala B) 019
101	Atrio 101
102	Galleria sud 102
103	Galleria nord 103
104	Cabina regia 104
105	Locale filtro 105
106	Locale esposizione "La casa" 106
107	Locale esposizione "Le attività economiche" 107

**INF EL****Scheda elenco locali**


ID L	Locale
108	Anti WC e servizi igienici 108
109	Anti WC e servizi igienici 109
110	Wc disabili 110
111	Locale 111
112	Locale filtro 112
113	Sala esposizione "La centuriazione" 113
114	Sala esposizione "L'allevamento e l'agricoltura" 114
201	Atrio 201
202	Galleria 202
203	Locale filtro 203
204	Deposito 204
205	Locale copertura 205
206	Vano scala 206

<b>Comune di Borgoriccio</b>	<b>Documento di valutazione dei rischi</b>
Sede: Viale Europa n.10 – BORGORICCO (PD)	Revisione n. 03 settembre 2010

## PLANIMETRIE


ALLEGATI DI VALUTAZIONE

COMUNE DI BORGORICCO  
NUOVO CENTRO CIVICO  
MUSEO DELLA CERTURIAZIONE




PIANTA PIANO TERRENO

COMUNE DI BORGORICCO  
NUOVO CENTRO CIVICO  
MUSEO DELLA CENTURIAZIONE



PIANTA PIANO PRIMO

COMUNE DI BORGORICCO  
NUOVO CENTRO CIVICO  
MUSEO DELLA CENTURIAZIONE



PIANTA PIANO SECONDO

**INF EMAC****Scheda elenco attrezzature**

ID MAC		Attrezzature	Reparto / locale
MAC	1	Tutte le attrezzature	
MAC	2	Impianto luci	
MAC	3	Impianto audio	
MAC	4	Consolle regia	

<b>Comune di Borgoricco</b>	<b>Documento di valutazione dei rischi</b>
Sede: Viale Europa n.10 – BORGORICCO (PD)	Revisione n. 03 settembre 2010

## ALLEGATI DI VALUTAZIONE



**VAL RG****Valutazione dei rischi di carattere generale**

Valutazione dei rischi		Programma di attuazione e controllo							
Cod. frase	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
RG 1	Scale prive di sistema antiscuotolo	Scivolamento e caduta	3	Applicare strisce antiscuotolo alla pedata dei gradini					
RG 2	Tende e arredi con classe di reazione al fuoco presumibilmente superiore a 1	Incendio	3	Verificare che le tende e gli arredi siano adeguati alla normativa in materia di antincendio o sostituirli con altri aventi al massimo classe di reazione al fuoco 1 o eliminarle.					
RG 3	Mancanza di adeguata cartellonistica di informazione e divieto	Elettrocuzione	3	Applicare in prossimità dei quadri elettrici cartelli indicanti "NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI" e "PERICOLO DI ELETTROCUZIONE"					

R = stima del rischio;

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

**VAL RG****Valutazione dei rischi di carattere generale**

Valutazione dei rischi		Programma di attuazione e controllo							
Cod. frase	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
RG 4	Mancanza di segnaletica di informazione e divieto	Difficoltà in caso di emergenza	3	Apportare in prossimità dell'ascensore adeguata segnaletica indicante "DIVIETO DI ACCESSO IN CASO DI INCENDIO"					
RG 5	Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza	Difficoltà in caso di emergenza	3	Apportare, internamente ed esternamente, in prossimità dei pulsanti di sgancio elettrico adeguati cartelli di sicurezza					
RG 11	Inadeguatezza segnaletica della rete di idranti	Difficoltà di intervento in caso di incendio	3	Applicare idonea segnaletica in prossimità della rete di idranti					

R = stima del rischio;

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

Centro Civico

Revisione n. 03 settembre 2010

**VAL RG****Valutazione dei rischi di carattere generale****Valutazione dei rischi****Programma di attuazione e controllo**

Cod. frase	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
RG 6	Presenza di vetri ad altezza superiore a 1 m non di sicurezza	Ferimento in caso di rottura	2	Programmare la sostituzione di tutti i vetri o l'installazione di pellicola trasparente di sicurezza.					
RG 7	Eventuale presenza di ditte esterne che effettuano lavori di manutenzione o ristrutturazione	Esplosione, incendio	2	Istituire un sistema di controllo sull'effettuazione di lavori in zone con rischio di esplosione. Informare le ditte esterne dei pericoli specifici e del sistema di allarme antincendio. Assicurarsi che le vie di fuga non vengano ostruite.	Titolo XI - Rif. D. Lgs. 81/2008				
RG 8	Controllo delle misure di sicurezza antincendio insufficiente	Difficoltà di intervento in caso di incendio	2	Effettuare i controlli periodici dell'efficienza delle misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione dell'emergenza.					

R = stima del rischio;

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

Centro Civico

Revisione n. 03 settembre 2010

## VAL RG Valutazione dei rischi di carattere generale

Valutazione dei rischi			Programma di attuazione e controllo						
Cod. frase	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile incaricato	Controllo (1)	Note (2)
RG 9	Possibile mancanza di manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza	Difficoltà di individuazione delle vie d'esodo in caso di emergenza	2	Provvedere a verificare periodicamente lo stato dell'impianto di illuminazione di emergenza	Opportuna una verifica ogni 6 mesi				
RG 10	Eventuale presenza di lavoratori o persone esterne portatrici di handicap	Difficoltà di esodo in caso di emergenza	2	Predisporre specifiche misure atte a facilitare l'evacuazione delle persone disabili in caso di emergenza, assegnando uno degli incaricati alla gestione delle emergenze alla loro assistenza					

R = stima del rischio;

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

## VAL L

## Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti

Cod. frase		Locale MR	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile incaricato	Controllo (1)	Note (2)
L 101	001	Altro ingresso	Carenza segnaletica dello sgancio generale all'ingresso e dell'idrante soprasuolo nel piazzale antistante l'accesso	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica indicante il pulsante dello sgancio generale all'ingresso e dell'idrante soprasuolo nel piazzale antistante l'accesso					
L 102	001	Altro ingresso	Carenza segnaletica in prossimità del quadro elettrico	Elettrocuzione, infortunio	3	Applicare idonea segnaletica in prossimità del quadro elettrico indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua					
L 103	001	Altro ingresso	Carenza segnaletica pulsante di allarme	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica in prossimità del pulsante di allarme					

R= Somma del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

Centro Civico

Revisione n. 03 settembre 2010

**VAL L****Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti****Valutazione dei rischi****Programma di attuazione e controllo**

Cod. frase	Locale MR	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
L 201	Vano scala (scala C) 004	Carenza dispositivo antisdrucolo sulle scale	Scivolamenti, cadute, infortuni	3	Predisporre adeguato sistema antiscivolo sulle pedate della scale					
L 301	Locale tecnico - quadri elettrici 006	Carenza segnaletica in prossimità del quadro elettrico	Elettrocuzione, infortunio	3	Applicare idonea segnaletica in prossimità del quadro elettrico indicante il pericolo di elettrocuzione e il divieto di spegnimento con acqua					
L 401	Sala polivalente 007	Carenza segnaletica idrante	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica in prossimità dell'idrante					

R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione...)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

**VAL L**

**Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti**

Cod. frase		Locale MR	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
L 402	007	Sala polivalente	Possibili investimenti di classe di reazione al fuoco presumibilmente superiore a 1 (tende)	Incendio	3	Verificare la classe di reazione al fuoco del tendaggio se superiore a 1 sostituirla con altri aventi al massimo classe di reazione al fuoco 1 o eliminarlo.					
L 501	013	Sala esposizione	Carenza segnaletica idrante	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica in prossimità dell'idrante					
L 601	016	Ascensore	Carenza segnaletica in prossimità dell'ascensore	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica in prossimità degli sbarchi dell'ascensore indicanti divieto di uso in caso di incendio					

R = Suma del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

**VAL L****Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti**

		Valutazione dei rischi					Programma di attuazione e controllo			
Cod. frase	Locale MR	Percolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile Incaricato	Controllo (1)	Note (2)
L 1001	104	Cabina regia 104	inadeguatezza estintore	difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere a fissare a parete con idoneo sistema di ancoraggio l'estintore e segnalarlo adeguatamente				
	106	Locale esposizione "La casa" 106	Carenza dispositivo antiscivolo sulle scale	Scivolamenti, cadute, infortuni	3	Predisporre adeguato sistema antiscivolo sulle pedate delle scale				
L 801	113	Sala esposizione "La centuriazione" 113	Carenza segnaletica idrante	Difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere ad applicare idonea segnaletica in prossimità dell'idrante				

R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione....)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...



## VAL L

## Valutazione dei rischi dei locali e/o reparti

Valutazione dei rischi		Programma di attuazione e controllo					Nota (2)			
Cod. frase	Locale	Pericolo	Rischio	R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile incaricato	Controllo (1)	
L 901	MR Sala esposizione "L'allevamento e l'agricoltura" 114	Inadeguatezza estintore	difficoltà in caso di emergenza	3	Provvedere a fissare a parete con idoneo sistema di ancoraggio l'estintore e segnalarlo adeguatamente					

R= Stima del rischio; MR = rischi particolari (microclima, illuminazione,...)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...

Centro Civico

Revisione n. 03 settembre 2010

**VAL MAC****Valutazione dei rischi delle attrezzature****Valutazione dei rischi****Programma di attuazione e controllo**

Cod. frase	Attrezzatura		Pericolo	Rischio R	Intervento	Note	Realizzazione entro	Responsabile		Controllo (1)	Note (2)
	Ubicazione	MR						Incaricato	Incaricato		
MAC 102	MAC	1	Attrezzatura non manutenzionata	Infortuni dovuti a cattivo funzionamento	2	Curare la manutenzione periodica secondo le indicazioni del manuale d'uso, custodire affinché non possano essere utilizzate da personale inesperto.	Rif. titolo III - D. Lgs. 81/2008				
	Tutte le attrezzature										
MAC 101	MAC	1	Insufficiente informazione sui rischi specifici	Lesioni varie	2	Definire adeguate procedure operative sui rischi specifici e sul corretto svolgimento delle operazioni, in particolare se si affida la struttura a personale esterno	Rif. titolo III - D. Lgs. 81/2008				
	Tutte le attrezzature										

R= Stima del rischio; (\*) MR = Soggetti a maggior rischio (neoassunti, lavoratrici in gravidanza, idoneità alla mansione con limitazioni....)

(1) Riportare la data e l'esito del controllo sull'attuazione delle misure pianificate

(2) Riportare eventuali ulteriori interventi...